

Kontrollera ditt avlopp

En kontrollguide för dig med enskilt avlopp



Växjö
kommun

www.vaxjo.se

I denna broschyr hittar du beskrivning av de delar som måste finnas för att en avloppsanläggning med konventionell infiltration/markbädd ska fungera. Ta gärna med dig broschyren ut för att undersöka din avloppsanläggning. Då kan du redan nu avgöra om din avloppsanläggning har några brister.


Utöver dessa punkter är det bra att tänka på att röja platsen för infiltration/markbädd från träd och buskar. Tänk också på att inte låta tyngre betesdjur gå på bädden eller fordon köra på den.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus.

Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning.

En modern avloppsanläggning med markinfiltration:



Slamavskiljare och fördelningsbrunn måste alltid finnas. Slamavskiljarna kan se olika ut och vara olika stora. Ibland är anläggningen utrustad med en pump. Pumpen kan vara placerad i en egen pumpbrunn eller i slamavskiljaren om den är bygd för det.

Fördelningsbrunnen fördelar avloppsvattnet över hela infiltrationsytan. Infiltrationer/markbäddar kan byggas upp på olika sätt. Det är platsens förutsättningar som avgör uppbyggnad och storlek på en infiltration.

1. Kontrollera slamavskiljaren

Kontrollera att:

- T-rör finns och är helt
- Det är minimalt med slam i sista kammaren där utloppet (T-rör) finns.
- Mellanväggarna är täta och hela

Ring oss innan du byter slamavskiljare.



2. Kontrollera fördelningsbrunnen

Kontrollera att:

- Det går minst två fördelningsrör ut från brunnen.
- Vattnet i fördelningsbrunnen innehåller mycket lite eller inget slam.
- Vatten inte står över utloppsrören.

Här är ett exempel på en nyare fördelningsbrunn med två fördelningsrör. Äldre avloppsanläggningar saknar ibland fördelningsbrunn.

Saknar ditt avlopp fördelningsbrunn? Då kan det vara dags att göra ett nytt avlopp.



3. Kontrollera luftningsrören



Kontrollera att:

- Rören inte är igensatta eller innehåller skräp
- Inget vatten och/eller slam står i rören.
- Rören har luftningshuv/lock

Luftningsrör kan se olika ut, ovan är två exempel. Nyare luftningsrör är ofta i plast och kan ha olika färg. Äldre luftningsrör är ofta i metall och avslutas ibland med en rörkrök istället för ett lock

Vill du ha mer information kan du besöka kommunens hemsida vaxjo.se/avlopp eller avloppsguidens hemsida husagare.avloppsguiden.se

Du är också varmt välkommen att kontakta oss och ställa frågor.

Välkommen att kontakta oss

Om du har några frågor och funderingar:

Växjö kommun

Telefon: 0470-410 00

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö

Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö